

DATA	ENDEREÇO DO PONTO DE COLETA		BACTERIOLÓGICO		FÍSICO QUÍMICO			
			De acordo com a Portaria 05, XX - 2017 do Ministério da Saúde					
			presença 100mL					
COLETA	BAIRRO/DISTRITO	LOGRADOURO, Rua, Nº, ETC...	C. TOTAIS	E. coli	<15uH COR	<5,0uT TUR	6 a 9,5 pH	0,2 a 2,0 mg/L CLR
09/11/2021	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	7,3	0,8	6,5	0,2
09/11/2021	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	7,2	0,7	6,3	0,2
09/11/2021	São Manoel	Reservatório	Aus.	Aus.	8,3	1,3	6,2	1
09/11/2021	São Manoel	Reservatório	Aus.	Aus.	8,1	1,3	6,5	1,3
09/11/2021	São Manoel	Torneira Saída	Aus.	Aus.	9,2	2,5	1,1	1
09/11/2021	São Manoel	Torneira Saída	Aus.	Aus.	9	2,1	1,03	1,09
09/11/2021	São Manoel	Água Bruta	Aus.	Aus.	17	3	6,8	0
09/11/2021	São Manoel	Manancial	Pres.	Aus.	15	3,1	6,9	0
09/11/2021	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	15	6,67	7,2	0,56
09/11/2021	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	14	6,6	7,1	0,53
09/12/2021	Centro	R. Mário Mesquita	Aus.	Aus.	9,8	5	7,1	0,1
09/12/2021	Centro	R. Mário Mesquita	Aus.	Aus.	9,7	4,9	7,1	0,3
09/11/2021	Centro	Jardim Centerário	Aus.	Aus.	15	3,03	6,8	2,46
09/11/2021	Centro	Jardim Centenário	Aus.	Aus.	14	3,2	6,9	2,5
09/11/2021	Centro	PSF Central	Aus.	Aus.	15	5	6,9	2,72
09/11/2021	Centro	PSF Central	Aus.	Aus.	14	5,5	7	2,73
09/11/2021	Progresso	Av. Tancredo Neves	Aus.	Aus.	21,6	3,69	7	0,69
09/11/2021	Progresso	Av. Tancredo Neves	Aus.	Aus.	21	3,8	7	0,7
09/11/2021	Centro	R. Oscar de Souza Curty	Aus.	Aus.	19	2,4	6,9	1,28
09/11/2021	Centro	R. Oscar de Souza Curty	Aus.	Aus.	18	2,3	6,7	1,3
09/11/2021	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	15	4,78	6,9	1,44
09/11/2021	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	15	4,8	6,8	1,47
18/11/2021	Centro	Asilo Municipal de Carmo	Aus.	Aus.	15	4,45	6,6	3,21
18/11/2021	Centro	Asilo Municipal de Carmo	Aus.	Aus.	15	4,5	6,7	3,3
18/11/2021	Centro	Torneira na Secr. da Igreja Católica	Aus.	Aus.	8,4	2,38	6,7	3,53
18/11/2021	Centro	Torneira na Secr. da Igreja Católica	Aus.	Aus.	8,3	2,4	6,9	3
18/11/2021	Centro	Colégio Municipal Russier	Aus.	Aus.	8,3	1,96	7	1,77
18/11/2021	Centro	Colégio Municipal Russier	Aus.	Aus.	8,4	1,8	7	1,79
18/11/2021	Centro	Clínica Odontológica Municipal	Aus.	Aus.	7,4	1,73	6,9	1,87
18/11/2021	Centro	Clínica Odontológica Municipal	Aus.	Aus.	7,1	1,65	6,8	1,7
08/11/2021	Quilombo	Mina em Sítio	Aus.	Aus.	6,7	3,08	6,7	0
08/11/2021	Quilombo	Mina em Sítio	Aus.	Aus.	6,7	3,08	6,7	0
25/11/2021	Centro	Quadra Ciro Vieira	Aus.	Aus.	7,5	1,13	7,7	0,13
25/11/2021	Centro	Quadra Ciro Vieira	Aus.	Aus.	7,3	1,1	7,6	0,2
25/11/2021	Centro	Colégio Estadual Professor Aurélio Duarte	Aus.	Aus.	8,4	0,98	7,6	0,19
25/11/2021	Centro	Colégio Estadual Professor Aurélio Duarte	Aus.	Aus.	8,5	0,95	7,4	0,21
25/11/2021	Botafofo	PSF Botafofo	Aus.	Aus.	9	2,01	6,6	0,59
25/11/2021	Botafofo	PSF Botafofo	Aus.	Aus.	8,8	2	6,7	0,6
25/11/2021	São Manoel	CIEP	Aus.	Aus.	9,3	2,33	6,9	0,35
25/11/2021	São Manoel	CIEP	Aus.	Aus.	9,2	2,3	6,8	0,36
25/11/2021	Morro do Estado	Av. Aristeu de Sá	Aus.	Aus.	15	10	6,9	0,47
25/11/2021	Morro do Estado	Av. Aristeu de Sá	Aus.	Aus.	14,5	11	6,9	0,49
12/11/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	7	0,9	7,0	0,2
12/11/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	7,2	0,87	6,8	0,3

12/11/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	6,9	0,86	6,9	0,2
12/11/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	6,8	0,91	7,0	0,3
12/11/2021	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	7	0,92	7,0	0,1
12/11/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	6,3	0,8	7,0	5,2
12/11/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	6	0,8	7,0	5
12/11/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	6,2	0,9	7,1	5,2
12/11/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	6,1	0,8	7,1	5,1
12/11/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	6	0,9	7,1	4,2
12/11/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 6	Aus.	Aus.	5,8	0,7	7,1	4,5
12/11/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 7	Aus.	Aus.	5,9	0,9	7,0	4,3
12/11/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 8	Aus.	Aus.	6,1	0,8	7,2	5,0
12/11/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 9	Aus.	Aus.	6,2	0,7	7,4	4,9
12/11/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 10	Aus.	Aus.	6	0,8	7,0	4,5
29/11/2021	Ilha dos Pombos	Reservatório	Aus.	Aus.	18	6,5	6,6	1,5
02/12/2021	São Manoel	Reservatório	Aus.	Aus.	18	6,46	6,6	1,5
02/12/2021	São Manoel	Reservatório	Aus.	Aus.	17,5	4,5	6,7	1,6
02/12/2021	São Manoel	Torneira na Saída	Aus.	Aus.	35	8	6,7	1,2
02/12/2021	São Manoel	Torneira na Saída	Aus.	Aus.	15	5	6,6	1,1
02/12/2021	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	8	2,33	6,4	0
02/12/2021	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	7,5	2,4	6,5	0
02/12/2021	São Manoel	Água Bruta Decantador	Aus.	Aus.	27,9	41,7	6,7	0
02/12/2021	São Manoel	Manancial	Aus.	Aus.	27	41	6,7	0
20/12/2021	São Manoel	CIEP	Aus.	Aus.	15	5	6,7	0,54
20/12/2021	São Manoel	CIEP	Aus.	Aus.	15	5	6,7	0,5
07/12/2021	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	28,7	6,6	6,7	0,11
07/12/2021	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	27	6	6,7	0,15
20/12/2021	Almas do Mato	Rua José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	15	5	6,8	0,79
20/12/2021	Almas do Mato	Rua José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	15	5	6,8	0,8
20/12/2021	Santo Antônio	Torneira da Oficina	Aus.	Aus.	15	4,47	6,7	0,88
20/12/2021	Santo Antônio	Torneira da Oficina	Aus.	Aus.	16	4,5	6,8	0,89
20/12/2021	Botafogo	Amostra I	Aus.	Aus.	20	3,38	7,3	0,07
20/12/2021	Botafogo	Amostra II	Aus.	Aus.	20	3,4	7,2	0,1
20/12/2021	Botafogo	Amostra III	Aus.	Aus.	20	4	7,4	0,2
20/12/2021	Botafogo	Amostra IV	Aus.	Aus.	19	4,1	7,3	0,3
20/12/2021	Centro	Asilo Municipal de Carmo	Aus.	Aus.	9,7	2,29	6,5	0,04
20/12/2021	Centro	Asilo Municipal de Carmo	Aus.	Aus.	9,5	2,31	6,5	0,05
20/12/2021	Centro	Torneira na Secr. da Igreja Católica	Aus.	Aus.	8,7	2,29	6	0,01
20/12/2021	Centro	Torneira na Secr. da Igreja Católica	Aus.	Aus.	8,9	2,3	6	0,01
07/12/2021	Centro	Clínica Odontológica Municipal	Aus.	Aus.	8,2	5	6,8	0,86
07/12/2021	Centro	Clínica Odontológica Municipal	Aus.	Aus.	8,3	5	6,8	0,8
07/12/2021	Jardim Centenário	Bebedouro Público	Aus.	Aus.	26,5	5	6,6	0,54
07/12/2021	Jardim Centenário	Bebedouro Público	Aus.	Aus.	25	4,9	6,6	0,56
07/12/2021	Centro	Posto de Saúde Central	Aus.	Aus.	28,0	5,6	6,7	0,67
07/12/2021	Centro	Posto de Saúde Central	Aus.	Aus.	27,0	5,0	6,7	0,7
07/12/2021	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	21,6	4,9	6,9	0,1
07/12/2021	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	20,0	4,9	6,9	0,2
08/12/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	6,8	0,53	6,3	0,0
08/12/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	6,7	0,5	6,3	0,0
08/12/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	6,6	0,52	6,5	0,2
08/12/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	6,7	0,51	6,1	0,4

08/12/2021	Vila Moraes	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	6,7	0,53	6,2	0,1
08/12/2021	Bacelar	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	6,7	0,7	6,5	0
08/12/2021	Bacelar	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	6,6	0,6	6,7	0,1
08/12/2021	Bacelar	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	6,5	0,7	6,8	0,2
08/12/2021	Bacelar	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	6,6	0,6	6,5	0,1
08/12/2021	Bacelar	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	6,7	0,5	6,3	0,3
08/12/2021	Influência	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	7,3	0,6	7,4	0,54
08/12/2021	Influência	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	7,2	0,5	8,0	0,6
08/12/2021	Influência	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	7,1	0,7	7,3	0,5
08/12/2021	Influência	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	7,2	0,5	7,6	0,6
08/12/2021	Influência	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	7,2	0,6	7,7	0,5
08/12/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	6,7	1,8	7,0	2,05
08/12/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	5,5	1,3	6,5	0
08/12/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	6,6	1,4	6,6	0,5
08/12/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	6,7	1,2	6,5	1
08/12/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	6,6	1,6	6,7	1,2
08/12/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 6	Aus.	Aus.	6,2	1,5	6,8	2,0
08/12/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 7	Aus.	Aus.	6,3	1,1	6,4	2,1
08/12/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 8	Aus.	Aus.	6,7	1,7	6,6	1,8
08/12/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 9	Aus.	Aus.	6	1,5	6,5	1,5
08/12/2021	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 10	Aus.	Aus.	6,1	1,5	6,2	1,6

Análises realizadas de acordo com as normativas técnicas preconizadas pelo manual de análise de água da FUNASA/2009, com a utilização de meios MAPSI 0,5 (Difco e BBL manual) em conformidade com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publicação da AWWA, APHA e WPCF. Um Trabalho Belo e Constante - A qualidade da água no município de Carmo é resultado de um esforço intenso e diário de parte da equipe de funcionários das Estações de Tratamento de Água (ETA). Estes profissionais são os responsáveis por zelar pelas características de potabilidade analisadas, uma vez que obedecem a uma rotina de processos como a filtração da água, aplicação de floculantes e a desinfecção. O sucesso alcançado diuturnamente pelos Trabalhadores das ETA no Carmo é também resultado de um programa de capacitação permanente (Programa Água & Saúde) implementado desde 2017, e de treinamento no laboratório de águas do município. Através deste programa, foram alcançados objetivos importantes, como o estabelecimento de um padrão de qualidade seguindo normas do Ministério da Saúde, do Brasil e recomendações da American Water Works Association, dos EUA. É assim regulada a aplicação de substâncias para controle de qualidade da água, e diversos outros aspectos do tratamento e abastecimento. Portanto, os Trabalhadores das ETA são profissionais de relevância para a qualidade de nossas águas.