

DATA	ENDEREÇO DO PONTO DE COLETA		BACTERIOLÓGICO		FÍSICO QUÍMICO			
			De acordo com a Portaria 05, XX - 2017 do Ministério da Saúde		presença 100mL			
			C. TOTAIS	E. coli	<15uH	<5,0uT	6 a 9,5	0,2 a 2,0 mg/L
COLETA	BAIRRO/DISTRITO	LOGRADOURO, Rua, Nº, ETC...			COR	TUR	pH	CLR
5/5/2022	São Manoel	Reservatório	Aus.	Aus.	6,7	6,84	6,7	1,14
5/5/2022	São Manoel	Reservatório	Aus.	Aus.	6,72	6,82	6,7	1,15
5/5/2022	São Manoel	Torneira na Saída	Aus.	Aus.	5	6,75	6,7	1,44
5/5/2022	São Manoel	Torneira na Saída	Aus.	Aus.	5,1	6,75	6,7	1,42
5/5/2022	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	2,3	3,24	6,2	0
5/5/2022	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	2,35	3,22	6,2	0
5/5/2022	São Manoel	Água Bruta	Aus.	Aus.	162	36,9	6,5	0
5/5/2022	São Manoel	Água Bruta	Aus.	Aus.	166	35	6,5	0
18/5/2021	Almas do Mato	Rua José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	15	6	7,5	1
18/5/2021	Almas do Mato	Rua José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	16	6	7,4	1
18/5/2021	Santo Antônio	Torneira da Oficina	Aus.	Aus.	16	5	7,3	1,16
18/5/2021	Santo Antônio	Torneira da Oficina	Aus.	Aus.	15	6	7,4	1,2
18/5/2021	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	26	5	7,3	0,48
18/5/2021	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	26	4	7,4	0,5
18/5/2021	Centro	Colégio Francisco Varella	Aus.	Aus.	5,9	7	7,1	1,57
18/5/2021	Centro	Colégio Francisco Varella	Aus.	Aus.	6,5	7,1	7,2	1,59
18/5/2021	Botafofo	Torneira pública	Aus.	Aus.	6,5	7	6,7	0
18/5/2021	Botafofo	Torneira pública	Aus.	Aus.	6,5	6,9	6,6	0
18/5/2021	Botafofo	PSF Botafofo	Aus.	Aus.	3,2	2,4	6,6	0
18/5/2021	Botafofo	PSF Botafofo	Aus.	Aus.	3,6	2,3	6,7	0
18/5/2021	Progresso	Av. Tancredo Neves	Aus.	Aus.	12	3,2	6,8	0,42
18/5/2021	Progresso	Av. Tancredo Neves	Aus.	Aus.	32	4	6,7	0,41
18/5/2021	Centro	Asilo Municipal	Aus.	Aus.	12	5	7	0,8
18/5/2021	Centro	Asilo Municipal	Aus.	Aus.	12	4	6,5	0,8
18/5/2021	Bom Pastor	R. João Carvalho Junior	Aus.	Aus.	7	3,8	6,7	0,8
18/5/2021	Bom Pastor	R. João Carvalho Junior	Aus.	Aus.	9	3,2	6	0,9
18/5/2021	Botafofo	PSF Botafofo	Aus.	Aus.	16	3,3	6,7	0,9
18/5/2021	Botafofo	Torneira Pública	Aus.	Aus.	12	3	5,9	0,2
13/5/2022	Centro	Clínica Odontológica Municipal	Aus.	Aus.	2,8	2,11	7	0,5
13/5/2022	Centro	Clínica Odontológica Municipal	Aus.	Aus.	2,7	2	7,1	0,55
13/5/2022	Centro	Asilo Público Municipal	Aus.	Aus.	16	5,5	7,2	0,6
13/5/2022	Centro	Asilo Público Municipal	Aus.	Aus.	15	6	7,2	0,59
13/5/2022	Centro	Secretaria da Igreja Católica	Aus.	Aus.	1,4	0,98	7,2	0
13/5/2022	Centro	Secretaria da Igreja Católica	Aus.	Aus.	1,5	1	7,2	0
13/5/2022	Jardim Centenário	Torneira Pública	Aus.	Aus.	2,4	1,2	7,2	0,26
13/5/2022	Jardim Centenário	Torneira Pública	Aus.	Aus.	2,5	1,22	7,2	0,2
13/5/2022	Centro	PSF Central	Aus.	Aus.	5,2	4,22	7,1	0,43
13/5/2022	Centro	PSF Central	Aus.	Aus.	5,1	4,2	7,1	0,4
13/5/2022	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	1,5	0,5	7,1	0,12
13/5/2022	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	1,7	0,5	7,1	0,2
26/5/2022	Centro	Rodoviária de Carmo	Aus.	Aus.	6	5,52	7,4	0,15
26/5/2022	Centro	Rodoviária de Carmo	Aus.	Aus.	7	6	7,3	0,18
26/5/2022	Centro	Oficina Carmense	Aus.	Aus.	9,5	8,16	7	1,65
26/5/2022	Centro	Oficina Carmense	Aus.	Aus.	9,2	8	7	1,4
26/5/2022	Centro	CEPAD	Aus.	Aus.	15,2	5	7,1	1,55
26/5/2022	Centro	CEPAD	Aus.	Aus.	15	5,2	7,2	1,55
26/5/2022	Centro	Colégio Russier	Aus.	Aus.	20	5	7	0,9
26/5/2022	Centro	Colégio Russier	Aus.	Aus.	25	6	7	0,91
26/5/2022	Córrego da Prata	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	4,8	2,3	7,1	0,8
26/5/2022	Córrego da Prata	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	5	2	6,7	0,6
26/5/2022	Córrego da Prata	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	4,5	1,8	6,9	0,2
26/5/2022	Córrego da Prata	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	5	2,6	6,9	0,5
26/5/2022	Córrego da Prata	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	4,6	2,2	6,6	0,6
26/5/2022	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	6,9	2,7	5,9	0,4
26/5/2022	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	6,8	4	6,8	0,5
26/5/2022	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	6,7	4	6,7	0,4
26/5/2022	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	6,8	3,5	6,7	0,3

26/5/2022	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	6,8	3,7	6,3	0,5
26/5/2022	Vila Moraes	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	1,6	0,6	6	0,2
26/5/2022	Vila Moraes	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	1,5	0,61	6,7	0,2
26/5/2022	Vila Moraes	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	1,5	0,62	6,6	0,3
26/5/2022	Vila Moraes	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	1,6	0,7	6,2	0,3
26/5/2022	Vila Moraes	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	1,3	0,66	6,4	0,2
26/5/2022	Bacelar	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	1,3	1,2	6,2	0,6
26/5/2022	Bacelar	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	1,2	1,1	6,8	0,3
26/5/2022	Bacelar	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	1,4	1,2	6,7	0,4
26/5/2022	Bacelar	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	1,2	1,3	6,8	0,3
26/5/2022	Bacelar	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	1,5	1	6	0,3
26/5/2022	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	1,1	0,7	6,6	0,3
26/5/2022	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	1,3	0,8	6,4	0,1
26/5/2022	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	1,2	0,7	6,8	0,2
26/5/2022	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	1,3	0,6	6,3	0
26/5/2022	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	1,3	0,5	6,4	0,1
26/5/2022	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	4	2	6,3	1
26/5/2022	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	3,7	2,3	3,5	0,8
26/5/2022	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	3,3	2,4	6	1
26/5/2022	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	4,1	2	6,2	1,1
26/5/2022	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	3,6	2,2	6	0,7
26/5/2022	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 6	Aus.	Aus.	4	1,9	5,9	0,9
26/5/2022	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 7	Aus.	Aus.	4	1,8	6,4	1
26/5/2022	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 8	Aus.	Aus.	3,7	1,6	6,2	1,3
26/5/2022	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 9	Aus.	Aus.	3,8	1,5	6	1,5
26/5/2022	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 10	Aus.	Aus.	3,5	1,8	6	0,8
26/5/2022	Influência	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	2,1	0,8	7	2
26/5/2022	Influência	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	1,3	0,6	6,3	1,5
26/5/2022	Influência	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	1	0,7	6,9	1,4
26/5/2022	Influência	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	1,6	0,9	6,7	1,5
26/5/2022	Influência	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	1,4	0,8	6,8	1,3
26/5/2022	Influência	Coleta Amostra 6	Aus.	Aus.	1,3	1	6,8	2
26/5/2022	Influência	Coleta Amostra 7	Aus.	Aus.	2	1	6,7	1,7
26/5/2022	Influência	Coleta Amostra 8	Aus.	Aus.	1,4	0,8	6,7	1,7
26/5/2022	Influência	Coleta Amostra 9	Aus.	Aus.	1,7	0,7	6,8	1,3
26/5/2022	Influência	Coleta Amostra 10	Aus.	Aus.	1,4	0,9	6,7	1,2
1/6/2022	São Manoel	Reservatório	Aus.	Aus.	15	8,1	7,2	2
1/6/2022	São Manoel	Reservatório	Aus.	Aus.	16	7,3	7	2,1
1/6/2022	São Manoel	Torneira na Saída	Aus.	Aus.	6,3	3,72	6,4	2,05
1/6/2022	São Manoel	Torneira na Saída	Aus.	Aus.	6,2	3,5	6,4	1,97
1/6/2022	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	6,4	3,88	6,4	0
1/6/2022	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	6,5	3,8	6,4	0
1/6/2022	São Manoel	Água Bruta	Aus.	Aus.	37,6	8,28	6,9	0
1/6/2022	São Manoel	Água Bruta	Aus.	Aus.	38	8,4	6,9	0
8/6/2022	Centro	R. Oscar de Souza Curty	Aus.	Aus.	7,6	4,34	7,6	0,96
8/6/2022	Centro	R. Oscar de Souza Curty	Aus.	Aus.	7,8	4,27	7,5	0,9
8/6/2022	Centro	Av. Senhor dos Passos	Aus.	Aus.	12,5	7,11	7,4	0,91
8/6/2022	Centro	Av. Senhor dos Passos	Aus.	Aus.	12,3	7	7,4	0,92
8/6/2022	Centro	Secretaria da Igreja Católica	Aus.	Aus.	15	7,1	7,3	2,5
8/6/2022	Centro	Secretaria da Igreja Católica	Aus.	Aus.	16	7,3	7,3	1,9
8/6/2022	Centro	Asilo Municipal	Aus.	Aus.	8,3	4,69	7,4	0,96
8/6/2022	Centro	Asilo Municipal	Aus.	Aus.	8	4,7	7,4	0,97
8/6/2022	Centro	Quadra Ciro Vieira	Aus.	Aus.	6,1	3,14	8	0,12
8/6/2022	Centro	Quadra Ciro Vieira	Aus.	Aus.	6,2	3,16	8	0,13
8/6/2022	Centro	Clínica Odontológica Municipal	Aus.	Aus.	7	3,69	7,4	0,84
8/6/2022	Centro	Clínica Odontológica Municipal	Aus.	Aus.	7,2	3,8	7,3	0,86
8/6/2022	Córrego da Prata	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	7,2	0,8	7	0,2
8/6/2022	Córrego da Prata	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	7,1	0,91	7,1	0,3
8/6/2022	Córrego da Prata	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	7	0,83	7	0,2
8/6/2022	Córrego da Prata	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	7,3	0,6	6,9	0,3
8/6/2022	Córrego da Prata	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	7,2	0,7	6,8	0,3
8/6/2022	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	8,1	0,72	7,1	0,2
8/6/2022	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	9,2	0,71	7	0,3
8/6/2022	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	9	1	7	0,2
8/6/2022	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	8,2	1,2	7	0,5

8/6/2022	Porto Velho do Cunha	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	8,6	0,9	7,2	0,2
8/6/2022	Vila Moraes	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	5,3	0,5	7,1	0,2
8/6/2022	Vila Moraes	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	5,1	0,2	7	0,4
8/6/2022	Vila Moraes	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	4,8	0,5	6,7	0,3
8/6/2022	Vila Moraes	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	4,9	0,6	6,8	0,1
8/6/2022	Vila Moraes	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	4,6	0,7	6,1	0,2
8/6/2022	Bacelar	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	4	0,7	5,3	0,1
8/6/2022	Bacelar	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	5	0,4	5,7	0,3
8/6/2022	Bacelar	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	3,7	0,5	6,5	0,5
8/6/2022	Bacelar	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	3,5	0,5	6,6	0,3
8/6/2022	Bacelar	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	6	0,6	7	0,4
8/6/2022	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	5	0,5	6,3	0
8/6/2022	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	5,2	0,4	6,1	0
8/6/2022	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	5	0,4	5,9	0
8/6/2022	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	4,5	0,3	6,2	0
8/6/2022	Barra de São Francisco	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	4,2	0,2	6	0
8/6/2022	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	7,5	0,6	7	2
8/6/2022	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	7,3	0,61	7,5	2,3
8/6/2022	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	6,9	0,58	6,7	1,8
8/6/2022	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	8,1	0,51	6,8	1,78
8/6/2022	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	8	0,56	6,4	1,7
8/6/2022	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 6	Aus.	Aus.	8,2	0,62	6,5	1,6
8/6/2022	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 7	Aus.	Aus.	8,2	0,55	6,3	1,7
8/6/2022	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 8	Aus.	Aus.	7	0,5	6,7	1,69
8/6/2022	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 9	Aus.	Aus.	7,5	0,53	6,6	1,78
8/6/2022	Ilha dos Pombos	Coleta Amostra 10	Aus.	Aus.	7	0,54	6,6	1,9
8/6/2022	Influência	Coleta Amostra 1	Aus.	Aus.	5	2	6,9	1,8
8/6/2022	Influência	Coleta Amostra 2	Aus.	Aus.	6,5	2	6,9	1,2
8/6/2022	Influência	Coleta Amostra 3	Aus.	Aus.	7	2,1	6,8	1,5
8/6/2022	Influência	Coleta Amostra 4	Aus.	Aus.	6,8	1,5	6,9	2,4
8/6/2022	Influência	Coleta Amostra 5	Aus.	Aus.	6,8	2	6,5	1
8/6/2022	Influência	Coleta Amostra 6	Aus.	Aus.	6,5	2,5	7	2
8/6/2022	Influência	Coleta Amostra 7	Aus.	Aus.	7,1	2,2	7,2	1,9
8/6/2022	Influência	Coleta Amostra 8	Aus.	Aus.	7,2	2,4	7	2,1
8/6/2022	Influência	Coleta Amostra 9	Aus.	Aus.	6	2,6	7	1,8
8/6/2022	Influência	Coleta Amostra 10	Aus.	Aus.	6,5	1,6	6,9	2
14/6/2022	Bom Pastor	R. João Carvalho Junior	Aus.	Aus.	6,1	3,2	6,8	0,6
14/6/2022	Bom Pastor	R. João Carvalho Junior	Aus.	Aus.	6,3	4,1	7	0,8
14/6/2022	Jardim Centenário	Posto de Saúde da Asa Branca	Aus.	Aus.	6,5	3,7	7	0,9
14/6/2022	Jardim Centenário	Posto de Saúde da Asa Branca	Aus.	Aus.	6,3	4	7	1
14/6/2022	Jardim Centenário	Torneira na Asa Branca	Aus.	Aus.	6,5	3,94	7,2	2,26
14/6/2022	Jardim Centenário	Torneira na Asa Branca	Aus.	Aus.	6,6	4	7,1	2,3
14/6/2022	Centro	Posto de Saúde Central	Aus.	Aus.	7,3	4,56	7,3	2,57
14/6/2022	Centro	Posto de Saúde Central	Aus.	Aus.	7,1	4,6	7,1	2,4
14/6/2022	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	8,1	5,96	7,3	0,68
14/6/2022	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	8,3	5,8	7,1	0,7
14/6/2022	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	7,6	4,75	7,2	0,99
14/6/2022	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	7,5	4,75	7,2	0,99
14/6/2022	Centro	Colégio Francisco Varela	Aus.	Aus.	7,6	5,38	7,3	2,24
14/6/2022	Valparaíso	PSF Valparaíso	Aus.	Aus.	12	7	7	0,5
14/6/2022	Valparaíso	PSF Valparaíso	Aus.	Aus.	11	6	7,1	0,5
14/6/2022	Almas do Mato	R. José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	8	6,27	7	2
14/6/2022	Almas do Mato	R. José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	8	6,3	7	2
22/6/2022	Botafogo	Torneira Botafogo	Aus.	Aus.	11	12	7,2	1,45
22/6/2022	Botafogo	Torneira Botafogo	Aus.	Aus.	11	13	7,1	1,4
22/6/2022	Progresso	Av. Presidente Tancredo Neves	Aus.	Aus.	5,5	2,89	7,4	0,42
22/6/2022	Progresso	Av. Presidente Tancredo Neves	Aus.	Aus.	5,7	2,9	7,3	0,47
22/6/2022	São Manoel	CIEP 280	Aus.	Aus.	11	4,53	8	0,51
22/6/2022	São Manoel	CIEP 280	Aus.	Aus.	12	4,6	8	0,6
22/6/2022	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	7	5	7	1,5
22/6/2022	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	7	4,2	7	2,1
22/6/2022	Colégio	Colégio Francisco Varela	Aus.	Aus.	5	3	7,2	2,5
22/6/2022	Centro	Rodoviária de Carmo	Aus.	Aus.	4,5	4	6,9	1
22/6/2022	Centro	Rodoviária de Carmo	Aus.	Aus.	6	4,6	7	1
22/6/2022	Centro	Colégio Russier	Aus.	Aus.	6,2	3,21	7,4	0,69

22/6/2022	Centro	Colégio Russier	Aus.	Aus.	6,5	3,3	7,6	0,72
1/7/2022	São Manoel	Reservatório	Aus.	Aus.	5,3	4,28	7,4	2,4
1/7/2022	São Manoel	Reservatório	Aus.	Aus.	4,4	3,58	7,4	2,41
1/7/2022	São Manoel	Torneira Saída	Aus.	Aus.	8,5	6,17	7,2	1,79
1/7/2022	São Manoel	Torneira Saída	Aus.	Aus.	8	5,71	7,2	1,8
1/7/2022	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	2,4	2,2	6,4	0
1/7/2022	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	2,2	1,47	6,4	0
1/7/2022	São Manoel	Bruta Manancial	Aus.	Aus.	13,6	6,15	7	0
1/7/2022	São Manoel	Bruta Manancial	Aus.	Aus.	15,8	6,49	7	0
7/7/2022	Centro	Praça - Centro	Aus.	Aus.	3,9	7,42	7,1	1,7
7/7/2022	Centro	Praça - Centro	Aus.	Aus.	4	7,4	7	1,72
7/7/2022	Centro	Igreja Católica	Aus.	Aus.	32	9	7,1	1,76
7/7/2022	Centro	Igreja Católica	Aus.	Aus.	30	8,7	7,1	1,7
7/7/2022	Centro	Asilo Municipal	Aus.	Aus.	15	7,65	6,9	1,64
7/7/2022	Centro	Asilo Municipal	Aus.	Aus.	15	5	6,9	1,67
7/7/2022	Centro	Colégio Russier	Aus.	Aus.	17	7,47	7,2	0,13
7/7/2022	Centro	Colégio Russier	Aus.	Aus.	15	6,2	7,1	0,15
7/7/2022	Centro	Quadra Ciro Vieira	Aus.	Aus.	5,1	2	7,2	0,15
7/7/2022	Centro	Quadra Ciro Vieira	Aus.	Aus.	5	2,17	7,1	0,14
7/7/2022	Centro	Clínica Odontológica Municipal	Aus.	Aus.	6,8	4,96	7,2	1,55
7/7/2022	Centro	Clínica Odontológica Municipal	Aus.	Aus.	6,5	5,1	7,2	

Análises realizadas de acordo com as normativas técnicas preconizadas pelo manual de análise de água da FUNASA/2009, com a utilização de meios MAPSI 0,5 (Difco e BBL manual) em conformidade com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publicação da AWWA, APHA e WPCF. Um Trabalho Belo e Constante - A qualidade da água no município de Carmo é resultado de um esforço intenso e diário de parte da equipe de funcionários das Estações de Tratamento de Água (ETA). Estes profissionais são os responsáveis por zelar pelas características de potabilidade analisadas, uma vez que obedecem a uma rotina de processos como a filtração da água, aplicação de flocculantes e a desinfecção. O sucesso alcançado diuturnamente pelos Trabalhadores das ETA no Carmo é também resultado de um programa de capacitação permanente (Programa Água & Saúde) implementado desde 2017, e de treinamento no laboratório de águas do município. Através deste programa, foram alcançados objetivos importantes, como o estabelecimento de um padrão de qualidade seguindo normas do Ministério da Saúde, do Brasil e recomendações da American Water Works Association, dos EUA. É assim regulada a aplicação de substâncias para controle de qualidade da água, e diversos outros aspectos do tratamento e abastecimento. Portanto, os Trabalhadores das ETA são profissionais de relevância para a qualidade de nossas águas.